



Stadtfeld Elektrotechnische Fabrik GmbH & Co. KG

Bevertalstraße 20
Postfach 10 04 65

42499 Hückeswagen
42493 Hückeswagen

Telefon (0 21 92) 91 66-0
Telefax (0 21 92) 91 66-66

Ausschreibungstext für Kabelanschlusskästen:

Typ HSW 1194:

Kabelübergangskasten nach DIN 43628 / VDE 0660 Teil 505

- Schutzklasse II
- Schutzart IP55
- Mastinnendurchmesser ab 70 mm
- Türgröße ab 60 x 200 mm
- L x B x H : 160 x 59 x 57 mm

- 5-polige Ausführung
- Schiebeklemmen auf einer Ebene nebeneinander angeordnet
- Kabeleinführung für bis zu zwei Kabel mit $5 \times 2,5 \text{ mm}^2$ bis $5 \times 6 \text{ mm}^2$
- Durchgangsverdrahtung mit vernickelten Messingschienen
- Einbaublock mit einer Sicherung bis 16A / E14 (D01-System)
- Kabelabgang für ein Kabel bis $3 \times 2,5 \text{ mm}^2$
- Abgangsdichtung als Schiebedichtung
- Zugangsdichtung Zwiebelring-Gummidichtung
- Zugangsdichtung dient auch als Zugentlastung
- Gehäuse aus schlagzähen, glasfaserverstärkten Polycarbonat. Brandschutz nach VDE 0304 Teil 3, schwer entflammbar und selbstverlöschend
- Klemmen und Klemmschrauben sowie Klein- und Befestigungsmaterial aus nichtrostendem Material

Auf Wunsch mit:

- Erdungslitze in $2,5 \text{ mm}^2$
- mit Mastbefestigungsschrauben M6 x 12 mm aus Messing vernickelt
- Lieferung teilmontiert im Einzelkarton möglich